



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-65-16, e-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Исилькульскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644024, г. Исилькуль, ул. Степная, дом 47, тел. 21-160.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Боевая средняя общеобразова-
тельная школа".

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Исилькульского района по пожарному надзору Мацакова А.С. от «18» июня 2021 года, № 53, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» июня 2021г. по «30» июня 2021г. государственным инспектором Исилькульского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Николаевым Сергеем Владимировичем проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Боевая средняя общеобразовательная школа" расположенного по адресу: Омская область, Исилькульский район, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "А". Совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Боевая средняя общеобразовательная школа" Сушко Т.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретно-го места	Пункт (абзац пункта) и на-именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма-тивного	Срок устране-ния нарушения требования пожарной безо-пасности	Отметка (подпись) о выполнении (ука-зывается только выполнение
1	2	3	4	5
1	В муниципальном бюджетном обще-образовательном учреждении "Бое-вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай-он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "А" питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществ-ляется не от панели противопожар-ных устройств (отсутствует панель ППУ)	ч.4 ст.4 Федерального за-кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
2	В муниципальном бюджетном обще-образовательном учреждении "Бое-вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай-он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "А" кабельные изделия в системах проти-	ч.4 ст.4 Федерального за-кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 6, таблица №2 "ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный	01.07.2022	

	вожарной защиты не соответствую- т требованиям (ч.4 ст.4 Федераль- ного закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности», раз- дел 6, таблица №2 "ГОСТ 31565- 2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования по- жарной безопасности.	стандарт. Кабельные изде- лия. Требования пожарной безопасности.		
3	В муниципальном бюджетном обще- образовательном учреждении "Бое- вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай- он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "А" пожарные извещатели не отображают как минимум два режима работы: дежурный и тревожный отображение режима работы должно осуществ- ляться средствами встроенной или выносной оптической индикации	ч.4 ст.4 Федерального за- кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.12 СП 484.1311500.2020 «системы противопожарной защиты системы пожарной сигна- лизации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


государственный инспектор Исилькульского района
по пожарному надзору Николаев Сергей Владимирович

"30" 06 2021 год

Предписание для исполнения получил:

директор

М. В. Сунко




(подпись)

"07. 07 2021 год

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении:

(указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобщаемой к настоящему предписанию)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-65-16, e-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Исилькульскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644024, г. Исилькуль, ул. Степная, дом 47, тел. 21-160.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 54/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Боевая средняя общеобразова-
тельная школа".

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Исилькульского района по пожарному надзору Мацакова А.С. от «18» июня 2021 года, № 53, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» июня 2021г. по «30» июня 2021г. государственным инспектором Исилькульского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Николаевым Сергеем Владимировичем проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Боевая средняя общеобразовательная школа" расположенного по адресу: Омская область, Исилькульский район, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "Б". Совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Боевая средняя общеобразовательная школа" Сушко Т.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретно-го места	Пункт (абзац пункта) и на-именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма-тивного	Срок устране-ния нарушения требования пожарной безо-пасности	Отметка (подпись) о выполнении (ука-зывается только выполнение
1	2	3	4	5
1	В муниципальном бюджетном обще-образовательном учреждении "Бое-вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай-он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "Б" питание электроприемников систем противопожарной защиты осущест-вляется не от панели противопожар-ных устройств (отсутствует панель ППУ)	ч.4 ст.4 Федерального за-кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
2	В муниципальном бюджетном обще-образовательном учреждении "Бое-вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай-он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "Б" кабельные изделия в системах проти-	ч.4 ст.4 Федерального за-кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 6, таблица №2 "ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный	01.07.2022	

	вожарной защиты не соответствую- т требованиям (ч.4 ст.4 Федераль- ного закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требова- ниях пожарной безопасности», раз- дел 6, таблица №2 "ГОСТ 31565- 2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования по- жарной безопасности.	стандарт. Кабельные изде- лия. Требования пожарной безопасности.		
3	В муниципальном бюджетном обще- образовательном учреждении "Бое- вая средняя общеобразовательная школа" расположенном по адресу: Омская область, Исилькульский рай- он, п.Боевой, ул.Школьная, 6, "Б" пожарные извешатели не отображают как минимум два режима работы: дежурный и тревожный отображение режима работы должно осуществ- ляться средствами встроенной или выносной оптической индикации	ч.4 ст.4 Федерального за- кона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.12 СП 484.1311500.2020 «системы противопожарной защиты системы пожарной сигна- лизации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Исилькульского района
по пожарному надзору Николаев Сергей Владимирович

30.06 2021 год

Предписание для исполнения получил:

директор школы




(подпись) М. В. Сунеев

30.06 2021 год

Информация о направлении предписания посредством почтовой связи с уведомлением о вручении:

(указать дату направления, номер почтовой квитанции, приобщаемой к настоящему предписанию)